

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ»
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
170026, Г. ТВЕРЬ, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 4/4, ТЕЛ. 52-12-13

г. Тверь
(место составления акта)

«27» сентября 2016 г.
(дата составления акта)
10 ч.00 мин. - 10 ч.45 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

№ 6437 / 0Г-16

По адресу/адресам: г. Тверь, ул. Васелова, д. 31
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Врио начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области от «26» сентября 2016 г. № 6437 / 0Г-16
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ООО Рирене Энергия

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«27» сентября 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 45 мин. Продолжительность 45 мин.

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: не более 20 дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Главным управлением «Государственная жилищная инспекция» Тверской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

С.И. Зяц
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) Зяц С.И. - государственный инспектор Тверской обл.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Зяц Сергей Ильич – государственный инспектор Тверской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

С. В. Иванов пол. уч. ко ООО Фирма Энергия

А. Р. Хомов предст. ООО Карелия

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

В ходе проверки выявлены нарушения лицензионных требований:

В кв. 7 кв. ГВС соответствует в отключенном состоянии + 28°C (5°C в кв.)

В кв. 7 кв. ГВС соответствует + 28°C (5°C в кв.)

На входе в дом ГВС + 40°C, в квартире + 25°C

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Наличие общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов:

1. Измерение температур воздуха, воды, поверхностей, относительной влажности воздуха
производилось / не производилось
нужно отметить

При проведении измерений использовался термометр контактный цифровой ТК-5.06 зав. № 1471417 с зондами:
ЗПВ-150 (поверхностный), ЗПГ-150 (погружаемый), ЗВ-150 (воздух), ЗВЛ-150 (влажность)
(свидетельство о поверке № АА 3290132 действительно до 14.08.2017)

2. Фотосъёмка
производилась / не производилась
нужно отметить

При проведении фотосъёмки использовалась фотокамера Nikon COOLPIX L 27

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Выявлены факты невыполнения предписаний органа лицензионного контроля:

1. Измерение температур воздуха, воды, поверхностей, относительной влажности воздуха
производилось / не производилось
нужное отметить

При проведении измерений использовался термометр контактный цифровой ТК-5.06 зав. № 1471417 с зондами:
ЗПВ-150 (поверхностный), ЗПГ-150 (погружаемый), ЗВ-150 (воздух), ЗВЛ-150 (влажность)
(свидетельство о поверке № АА 3290132 действительно до 14.08.2017)

2. Фотосъёмка
производилась / не производилась
нужное отметить

При проведении фотосъёмки использовалась фотокамера Nikon COOLPIX L 27

нарушений не выявлено _____

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Заян С.И. - государственный инспектор Тверской области
(подпись проверяющего)

С. П. Шелков
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Заян С.И. - государственный инспектор Тверской области

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): по запросу, контроллером заказчика Максим
Заян С.И. - государственный инспектор Тверской области
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” _____ 20 ____ г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)